



LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
■	QUADRO MEDIA TENSIONE
—	APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO03
□	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IP65 CON BATTERIA
⊕	POZZETTO CON DISPENSORE DI TERRA
□	PRESA 2X10/16A SHUKO+T A VISTA IP55
□	CASSETTA IN PVC POSA A VISTA LUCE-FM
□	PUNTO DI COMANDO DEVIATO A VISTA IP55
□	PUNTO DI COMANDO INTERROTTO A VISTA IP55
■	QUADRO DI COMANDO
□	GRUPPO DI RIFASAMENTO
□	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ UPS
—	TUBO IN PVC RIGIDO
—	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
—	CAVIDOTTO FLESSIBILE
—	CORDA IN RAME NUDO DIAM. 35 MM
—	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO (DIM. IN PIANTA)

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
■	QUADRO ELETTRICO
■	POZZETTO DI DERIVAZIONE 40x40x40cm
■	POZZETTO DI DERIVAZIONE 60x60x60cm
■	POZZETTO DI DERIVAZIONE 80x80x80cm
■	POZZETTO DI DERIVAZIONE 100x100x100cm
■	POZZATO DI DERIVAZIONE 80x130cm
■	POZZATO DI DERIVAZIONE 120x120x120cm
■	POZZATO DI DERIVAZIONE 80x130cm
■	POZZATO CON DISPENSORE DI TERRA E CHIUSINO
+	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ALLA STRUTTURA
—	PULSANTE DI SCIANCO
—	PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE <1kW A VISTA
—	PUNTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO
—	ELETROSERRATURA
—	CORDA IN RAME NUDO DIAM. 35 MM
—	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO (DIM. IN PIANTA)

PARTICOLARE KEYPLAN



N.B! Disegno valido solo per gli impianti elettrici

N.B! Per gli stabbagli delle canalizzazioni elettriche, la ditta esecutrice degli impianti deve fornire relazione, redatto dalla ditta fornitrice dei materiali, che evidenzii il rispetto dei parametri Normativi vigenti relativi all'adeguatezza antisismica degli stabbagli rispetto la zona sismica di posa ed alla tipologia di edificio oggetto dell'intervento

N.B! Nel caso di posa in traccia di casette di derivazione o portafruit su pareti REI, la ditta esecutrice degli impianti, in rispetto delle richieste della Norma CEI 64/8, deve fornire e posare, un pannello intumescente a base grafite certificato REI 120, secondo le indicazioni della ditta fornitrice, atto a ripristinare il grado REI della parete.

STUDIO PROTECNO s.r.l.
CONCEZIONE IMPANTI TECNOLOGICI - DMC studioprotecnosrl - REI studioprotecnosrl - WEBSITE www.studioprotecnosrl.it
HeadOffice VERONA Viale Abete 29/A - 37138 - Italy
BranchOffice MILANO Viale Bocchiglione 28 - 20139 - Italy
tel. 045 387 955

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.34 L.R. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RSA DA 80 P.L. CIASCUINA IN COMUNE DI MONSUMMANO - VIA G. BENZONI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

PRATICA DM 37/08 - D.Lgs.192/2500 EX LEGGE 10/91
IMPIANTO ELETTRICI E SPECIALI - PARTICOLARI CABINA ELETTRICA

DATA	23/05/2025	SCALA	1:50	CUSTODIA	7552
M.T.		PROD. N.		REG. N.	
B.M.		PROD. N.		REG. N.	

Questa disegno è privato risparmio e non può essere copiato, riprodotto, mostrato senza scritto consenso scritto.
PERSONA: [REDACTED] Progettazione/Elettrico/Progetto_definitivo/Elaborati_grafici/PL/7552_E-E-T01-03#External.dwg