

PIANO
PRIMO

Scala1:50

RSA 1

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PULSANTE APERTURA PORTE
	ELETTROMAGNETE
	LUCE NOTTURNA BAGNO LED 1W
	APPARATO DIFFUSIONE RETE WI-FI
	RACK DATI
	PRESA FILODIFFUSIONE IN TRACCIA
	PRESA TV IN TRACCIA
	LUCE SEGNALAZIONE FUORIORTA
	SCHEMA D'INTERFACCIA TRA IMPIANTO CHIAMATA E IMPIANTO DI APERTURE PORTE
	RELÈ TEMPORIZZATO APERTURA PORTA
	PULSANTE A TIRANTE IN TRACCIA IMPIANTO CHIAMATA
	TERMINALE DI REPARTO
	ALIMENTATORE E MICRO-SWITCH DI ZONA
	PRESA TESTATELLO COMPLETA DI PULSANTIERA CON CHIAMATE E ACCENSIONE LUCI
	TERMINALE DI STANZA DI DEGENZA CON DISPLAY
	TERMINALE DI BAGNO ASSISTITO SENZA DISPLAY
	COMANDO APERTURA PORTA TRAMITE CHIAVE
	PUNTO VIDEOCFONICO INTERNO
	PUNTO VIDEOCFONICO ESTERNO
	ALIMENTATORE IMPIANTO VIDEOCFONICO
	PRESA TELEFONICA A VISTA IP44
	PRESA TELEFONICA IN TRACCIA
	VIDEOREGISTRATORE DIGITALE IMPIANTO TVCC
	COMANDO APERTURA PORTA TRAMITE TASTIERINO NUMERICO
	CONTATTO MAGNETICO
	TELECAMERA CCD AD OTTICA FOCALE FISSA
	SIRENA DA INTERNO IMP. ANTINTRUSIONE

NR! Disegno valido solo per gli impianti elettrici

NR! Per gli staffaggi delle canalizzazioni elettriche, la ditta esecutrice degli impianti deve fornire relazione, redatta dalla ditta fornitrice dei materiali, che evidenzi il rispetto dei parametri Normativi vigenti relativi all'adeguatezza antisismica degli staffaggi rispetto la zona sismica di posa ed alla tipologia di edificio oggetto dell'intervento

NR! Nel caso di posa in traccia di cassette di derivazione o portafurto su pareti REI, la ditta esecutrice degli impianti, in rispetto delle richieste della Norma CEI 64/8, deve fornire e posare, un pannello intumescente a base grafite certificato REI 120, secondo le indicazioni della ditta fornitrice, atto a ripristinare il grado REI della parete.

PARTICOLARE
KEYPLAN

STUDIO PROTECNO S.r.l.
CONSULENZA - MANUTENZIONE - INSTALLAZIONE - PROGETTAZIONE - REVISIONE - ASSISTENZA

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.34 Lr. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RSA DA 80 P.L. CASCINA IN COMUNE DI MONSUMMANO - VIA G. BENZONI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
PRATICA DM 37/08 - D.Lgs.192/2500 EX LEGGE 10/91
IMPIANTO SPECIALI - PLANIMETRIA PIANO PRIMO RSA 1

DATA	23/05/2025	SCALE	1:50	LEGENDA	7552	PRODOTTORE	E-D-T30
PROGETTISTA	M.T.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.
PROGETTISTA	M.T.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.
PROGETTISTA	M.T.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.	PROGETTISTA	B.M.

Scopo: studio e progetto speciale e non ad essere esposto, approvato, trascritto senza nostra approvazione scritta.

PRODOTTORE: L.L.7500/2500/Progettazione/Elettrica/Progetto_definitivo/Esecutivo/7552_E-6-7552-31#PVC_1D_Seg_Contenuto