



COLLABORATORI ESTERNI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

ARCH. NICO FEDI - info@athab.com
ARCH. PAOLO OLIVERI - info@athab.com
ARCH. PAULA GUARDUCCI - paulaguarducci.arch@gmail.com

LOCALI IGIENICI

PORTE:
85 cm luce netta minima, apertura verso l'esterno

WC/BIORET:
Posto nella parete opposta all'accesso. L'asse della tazza deve essere
a una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e
ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra.

Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è
fissata la tazza WC lateralmente all'accesso.

PIANO LAVABO: Deve essere posto ad un'altezza di 80 cm dal
pavimento. Il lavabo deve essere dell'uso a mensola.

Le tubazioni di carico e scarico dell'acqua devono essere sotto traccia
per evitare ingombri sotto il lavabo.

La rubinetteria deve avere il comando a leva.

DOCCIA:
Deve essere del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a
pioggia.

SPECCHIO:
Deve essere posto sopra il lavabo in una zona compresa tra 90 cm e
170 cm d'altezza.

CORRIMANO:
Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo

fissato lungo l'intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal tavolo e dalla porta).

Il corrimano deve essere fissato ad altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 80 cm fissato nella parete interna della porta per consentire l'apertura a spinta verso l'esterno. Il corrimano deve essere fissato al pavimento e al soffitto. Il primo deve essere posto, a sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall'altezza di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm; il secondo, deve essere posto a destra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza di 40 cm dalla parete di destra e di 15 cm dalla parete laterale destra.

I corrimani devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico.

GAMPELLO ELETTRICO:

Deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC.

ACCESSI E PERCORSI ORIZZONTALI


PORTE:

85 cm lunghezza minima, la maniglia ad un'altezza di 90 cm.

CORRIDOI E PASSAGGI:

150 cm larghezza minima.


Devono essere previste variazioni di livello, che possono essere superate mediante rampe.

	Citofono	Campanello	P. ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori	140
	↕	↕	↕	↕	↕	↕	130
							120
							110
							100
							90
							80
							70
							60
							50
							40
cm 110-130	cm 40-140	cm 110-140	cm 100-140	cm 45-115	cm 60-140	Altezza	

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

	Ambienti accessibili da fruitori disabili della struttura in autonomia		Ambienti accessibili da fruitori disabili con supporto del personale
	Ambienti accessibili da dipendenti amministrativi disabili della struttura in autonomia		Ambienti nei quali non è prevista la presenza di persone disabili

LEGENDA DELLA TIPOLOGIA GRAFICA



----- Percorso degli ospiti disabili

PLANIMETRIA PIANO TERRA - RSA 2 - Scala 1:100

